

PROGRAMACION DIARIA DEL DIA 11 Nov 2008

HOJA	<u>DATOS</u>
PD	<u>Prog diaria, pred. de potencia horaria de cada unidad</u>
CO	<u>Consignas de operación.</u>
Fax	<u>Fax enviado a CAMESA.</u>
Fax a Brasil	<u>Fax enviado a ONS Brasil</u>
\$CV_U	<u>Costo variable de centrales (para import. el costo + caro)</u>
Marginal	<u>Costo marginal</u>

A PARTIR DEL DÍA 28/8/08 SE COMIENZA A PUBLICAR EL COSTO VARIABLE DE UNIDADES TÉRMICAS.
Se reprograma el día 11/11/08 por una maquina indisponible de PTA, y limitción en 5° unidad de C. Batlle.

Programación Energética del día Martes 11 Noviembre 2008
Semana 46

Hr	URUGUAY										Hr	GENERACION HIDRAULICA				Hr	GENERACION TERMICA						Hr	CONV BOTNIA		
	DEM	INT.	TERM.	R.N.	Imp. Contrato ARG	Imp. Cammes a	Imp. Garabí	EXP. ARG	IMP. BRA	EXP. BRA		SG	TER.	BAY.	PAL.		Sala B	PTI	CBU5	CBU6	TGAA	CTR1			CTR2	
	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]			[MW]	
1	910	750	160	0	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	1	750	FS	FS	FS	1	FS	100	60	INDP	FS	FS	FS	1		
2	830	750	60	20	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	2	750	FS	20	FS	2	FS	FS	60	INDP	FS	FS	FS	2		
3	790	750	40	0	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	3	750	FS	FS	FS	3	FS	FS	40	INDP	FS	FS	FS	3		
4	790	750	40	0	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	4	750	FS	FS	FS	4	FS	FS	40	INDP	FS	FS	FS	4		
5	780	750	30	0	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	5	750	FS	FS	FS	5	FS	FS	30	INDP	FS	FS	FS	5		
6	820	750	55	15	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	6	750	15	FS	FS	6	FS	FS	55	INDP	FS	FS	FS	6		
7	900	750	150	0	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	7	750	FS	FS	FS	7	FS	90	60	INDP	FS	FS	FS	7		
8	980	735	245	0	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	8	735	FS	FS	FS	8	FS	185	60	INDP	FS	FS	FS	8		
9	1040	750	245	45	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	9	750	25	20	FS	9	FS	185	60	INDP	FS	FS	FS	9		
10	1100	750	335	15	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	10	750	15	FS	FS	10	FS	185	60	INDP	FS	FS	90	10		
11	1130	750	335	45	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	11	750	25	20	FS	11	FS	185	60	INDP	FS	FS	90	11		
12	1150	750	335	65	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	12	750	35	30	FS	12	FS	185	60	INDP	FS	FS	90	12		
13	1140	750	335	55	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	13	750	35	20	FS	13	FS	185	60	INDP	FS	FS	90	13		
14	1130	750	335	45	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	14	750	25	20	FS	14	FS	185	60	INDP	FS	FS	90	14		
15	1130	750	335	45	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	15	750	25	20	FS	15	FS	185	60	INDP	FS	FS	90	15		
16	1130	750	335	45	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	16	750	25	20	FS	16	FS	185	60	INDP	FS	FS	90	16		
17	1100	750	335	15	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	17	750	15	FS	FS	17	FS	185	60	INDP	FS	FS	90	17		
18	1100	750	335	15	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	18	750	15	FS	FS	18	FS	185	60	INDP	FS	FS	90	18		
19	1050	745	290	15	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	19	745	15	FS	FS	19	FS	140	60	INDP	FS	FS	90	19		
20	1050	745	290	15	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	20	745	15	FS	FS	20	FS	140	60	INDP	FS	FS	90	20		
21	1240	750	335	155	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	21	750	50	40	65	21	FS	185	60	INDP	FS	FS	90	21		
22	1250	750	335	165	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	22	750	60	40	65	22	FS	185	60	INDP	FS	FS	90	22		
23	1140	750	335	55	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	23	750	35	20	FS	23	FS	185	60	INDP	FS	FS	90	23		
24	1050	750	245	55	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	24	750	40	15	FS	24	FS	185	60	INDP	FS	FS	FS	24		
Total	24730	17975	5870	885							Total	17975	470	285	130	Total		3245	1365				1260	Total		
Max.	1250	750	335	165							Max.	750	60	40	65	Max.		185	60				90	Max.		
Min.	780	735	30	15							Min.	735	15	15	65	Min.		90	30				90	Min.		
											m3/s	3457	95	88	21											

Referencias: ARR - Arranque/parada, DE - Despacho económico, DEPL - Despacho económico a pleno, EXP - Exportación, FOCM - Forzada por caudal mínimo, FOCO - Importación limitada por convocatoria, FOEM - Forzado por diferencia de embalsado, FOMT - Forzada a mínimo técnico, FOPR - Forzada por prueba y/o ensayo, FORT - Forzada por regulación de tensión, FOTR - Forzada por red de transmisión, FS - Fuera de servicio, FSSD - Fuera de servicio sin dato, INDC - Indisponible convocado, INDF - Indisponible forzada, INDP - Indisponible programada, LICO - Importación limitada por convocatoria, LIGE - Limitada por problemas del generador, LIRF - Limitada por regulación de frecuencia, LITR - Limitada por red de transmisión, MIXT - Energía mixta para exportación y demanda, SINC - Sincrono

Montevideo, Martes 11-Nov-08

A: CAMMESA, Programación c/c a Salto Grande, Ing Ximeno.

DE: DNCU, Programación, Ing. E. Coppes

REF: Curva de compra de Uruguay a Salto Grande e Intercambios con Argentina correspondien

Martes 11 Noviembre 2008

HORA URUGUAY	HORA ARGENTINA	Compra Uruguay a Salto Grande c/compra de Brasil	Contrato convocado CEMSA 150MW	Compra de Brasil por GARABI	Curva de máxima potencia de exportación modalidad sustitución a costo incremental nulo	Curva de compra a Argentina de energía de Brasil por GARABI
1	1	750	120			
2	2	750	40			
3	3	750	10			
4	4	750				
5	5	750				
6	6	750	40			
7	7	750	80			
8	8	735	150			
9	9	750	150			
10	10	750	150			
11	11	750	150			
12	12	750	150			
13	13	750	150			
14	14	750	150			
15	15	750	150			
16	16	750	150			
17	17	750	150			
18	18	750	150			
19	19	745	150			
20	20	745	150			
21	21	750	150			
22	22	750	150			
23	23	750	150			
24	24	750	150			
Total		17975	2840			

Comentarios :

No se otorga permiso para tomar potencia.

Montevideo, Martes 11-Nov-08

A: ONS, Programación

DE: DNCU, Programación, Ing. E. Coppes.

REF: Curvas de importación y exportación del día: Martes 11
Noviembre 2008

HORA URUGUAY	HORA BRASIL	IMPORTACION GARABI	IMP RIV-LIV	EXPORTACION UY
1	1			
2	2			
3	3			
4	4			
5	5			
6	6			
7	7			
8	8			
9	9			
10	10			
11	11			
12	12			
13	13			
14	14			
15	15			
16	16			
17	17			
18	18			
19	19			
20	20			
21	21			
22	22			
23	23			
24	24			
Total				

Programación Energética del día Martes 11 Noviembre 2008
Semana 46

Hora	Importación - Exportación						Hora	Generación Hidráulica				Generación Térmica						
	Imp. Contrato ARG	Imp. Cam mesa	Imp. Gara bí	Exp. ARG	Imp. BRA	Exp. BRA		Salto	Terra	Bayg.	Palm ar	Sala B	CBO5	CBO6	TGAA	CTR1	CTR2	PTI
1	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	1	DEPL	FS	FS	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	FS	DE
2	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	2	DEPL	FS	DE	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	FS	FS
3	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	3	DEPL	FS	FS	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	FS	FS
4	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	4	DEPL	FS	FS	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	FS	FS
5	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	5	DEPL	FS	FS	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	FS	FS
6	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	6	DEPL	DE	FS	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	FS	FS
7	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	7	DEPL	FS	FS	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	FS	DE
8	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	8	DEPL	FS	FS	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	FS	DE
9	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	9	DEPL	DE	DE	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	FS	DE
10	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	10	DEPL	DE	FS	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	DE	DE
11	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	11	DEPL	DE	DE	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	DE	DE
12	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	12	DEPL	DE	DE	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	DE	DE
13	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	13	DEPL	DE	DE	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	DE	DE
14	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	14	DEPL	DE	DE	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	DE	DE
15	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	15	DEPL	DE	DE	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	DE	DE
16	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	16	DEPL	DE	DE	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	DE	DE
17	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	17	DEPL	DE	FS	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	DE	DE
18	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	18	DEPL	DE	FS	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	DE	DE
19	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	19	DEPL	DE	FS	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	DE	DE
20	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	20	DEPL	DE	FS	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	DE	DE
21	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	21	DEPL	DE	DE	DE	FS	LIGE	INDP	FS	FS	DE	DE
22	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	22	DEPL	DE	DE	DE	FS	LIGE	INDP	FS	FS	DE	DE
23	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	23	DEPL	DE	DE	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	DE	DE
24	INDC	FSSD	FSSD	FS	FS	FS	24	DEPL	DE	DE	FS	FS	LIGE	INDP	FS	FS	FS	DE

Referencias: ARR - Arranque/parada, DE - Despacho económico, DEPL - Despacho económico a pleno, EXP – Exportación, FOCM - Forzada por caudal mínimo, FOCO - Importación limitada por convocatoria, FOEM - Forzado por diferencia de embalsado, FOMT - Forzada a mínimo técnico, FOPR - Forzada por prueba y/o ensayo, FORT - Forzada por regulación de tensión, FOTR - Forzada por red de transmisión, FS - Fuera de servicio, FSSD - Fuera de servicio sin dato, INDC - Indisponible convocado, INDF - Indisponible forzada, INDP - Indisponible programada, LICO - Importación limitada por convocatoria, LIGE - Limitada por problemas del generador, LIRF - Limitada por regulación de frecuencia, LITR - Limitada por red de transmisión, MIXT - Energía mixta para exportación y demanda, SINC - Sincrono